

AZIENDA OSPEDALIERA "BOLOGNINI" DI SERIATE

Sede: 24068 Seriate – Via Paderno, 21
C.F. – P.I. n. 02585160167

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **4147** DEL **29 MAG. 2012**

Servizio/Area proponente:

U.O.S. Impianti ed Attrezzature

Responsabile del procedimento

Ing. Carlo Alberto Colombo



OGGETTO: Sostituzione batterie esauste dei gruppo di continuità elettrica afferenti agli Ospedali di Seriate e di Alzano.- (C.I.G. - Z8704B1E0B).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- per assicurare la continuità elettrica sia alle apparecchiature elettromedicali e ai sistemi informatici del Reparto Blocco Parto Patologia neonatale Ospedale di Seriate e Blocco Operatorio e Pronto Soccorso Ospedale di Alzano Lombardo è necessario procedere alla sostituzione di batterie esauste dei gruppo di continuità elettrica (UPS);
- i prodotti in oggetto del presente provvedimento, attualmente non rientrano, nelle categorie merceologiche trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per cui alla fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n° 488/98 e all'art. 1, comma 4, lettera c) del Decreto Legge n° 168 del 12 luglio 2004;

segue deliberazione n. **414** del**29 MAG. 2012**

VALUTATA la necessità di procedere all'affidamento della fornitura e della posa di batterie per UPS al fine di garantire la continuità elettrica sia alle apparecchiature elettromedicali e ai sistemi informatici del Reparto Blocco Parto Patologia neonatale Ospedale di Seriate e Blocco Operatorio e Pronto Soccorso Ospedale di Alzano Lombardo;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, per forniture di importo inferiore a 40.000,00.= euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 418 del 28 maggio 2008, che disciplina le procedure per l'acquisizione in economia delle forniture di beni e servizi, successivamente rettificato dal provvedimento n.9 del 14 gennaio 2010 limitatamente alla definizione dell'importo sotto soglia comunitaria;

PRESO ATTO che allo scopo, per garantire una miglior convenienza economica, sono stati richiesti (prot. n.15202 del 3 maggio 2012) n. 6 preventivi agli operatori economici sotto indicati:

- SIEL S.p.A.	Via 1 Maggio, 25	20060 Trezzano Rosa (Mi)
- SICON S.p.A.	Via L. Tolstoj, 73	20098 S. Giuliano Mil. (Mi)
- BORRI S.p.A.	Via 8 Marzo, 2	52010 Soci Bibbiena (Ar)
- CHLORIDE S.p.A.	Via Fornace, 30	40023 Castel Guelfo (Bo)
- RPS S.p.A.	Viale Europa, 7 ZAI	37045 S. Pietro di L. (Vr)
- ELSY S.r.l.	Via Buoizzi, 10	20066 Melzo (Mi)

CONSTATATO che entro il termine stabilito nella lettera d'invito (e cioè il 15.05.2012 ore 12,00), all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

- SIEL S.p.A.	Via 1 Maggio, 25	20060 Trezzano Rosa (Mi)
- SICON S.p.A.	Via L. Tolstoj, 73	20098 S. Giuliano Mil. (Mi)
- CHLORIDE S.p.A.	Via Fornace, 30	40023 Castel Guelfo (Bo)
- RPS S.p.A.	Viale Europa, 7 ZAI	37045 S. Pietro di L. (Vr)
- ELSY S.r.l.	Via Buoizzi, 10	20066 Melzo (Mi)

PRESO ATTO che per l'espletamento della presente procedura di selezione del contraente, sono stati individuati, come componenti della Commissione di gara, le seguenti figure professionali:

- Presidente:	ing. Carlo Alberto Colombo	Responsabile U.O.S. Impianti ed Attrezzature
- Componente:	P.I. Mario Schiavi	Collaboratore Tecnico
- Componente:	rag. Paola Bonfanti	Collaboratrice Amministrativa
- Segretario:	dott. Luca Urbani	Collaboratore Amministrativo

29 MAG. 2012

DATO ATTO che dal verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, risulta che:

- l'operatore economico Elsy S.r.l. di Melzo (Mi) è stato escluso dalla presente procedura di selezione del contraente in quanto ha offerto delle batterie per UPS tecnicamente non conformi a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- il miglior preventivo è stato quello formulato dall'operatore economico CHLORIDE S.r.l. – via Fornace, 30 - 40023 Castel Guelfo (Bo) – C.F. e p.IVA n.00307150375, avendo offerto un prezzo pari ad €23.135,15=, oltre IVA al 21%;

ACCERTATO che gli importi rientrano nei limiti di spesa previsti dall'art. 125, del D.lgs. n.163/06, nonché dal Regolamento Aziendale, approvato con provvedimento n.418 del 28 maggio 2008 e s.m.i., che disciplina le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

PRECISATO che l'importo complessivo per la fornitura e per la posa di batterie per UPS al fine di garantire la continuità elettrica sia alle apparecchiature elettromedicali e ai sistemi informatici del Reparto Blocco Parto Patologia neonatale Ospedale di Seriate e Blocco Operatorio e Pronto Soccorso Ospedale di Alzano Lombardo, pari ad €23.135,15=, oltre IVA al 21%, verrà contabilizzato sul conto n. 40020104 "Acquisto articoli tecnici manutenzione economia" della contabilità generale dell'esercizio finanziario di competenza;

DATO ATTO della piena regolarità delle operazioni di gara;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, all'operatore economico CHLORIDE S.r.l. – via Fornace, 30 - 40023 Castel Guelfo (Bo) – C.F. e p.IVA n.00307150375 - della fornitura e della posa di batterie per UPS al fine di garantire la continuità elettrica sia alle apparecchiature elettromedicali e ai sistemi informatici del Reparto Blocco Parto Patologia neonatale Ospedale di Seriate e Blocco Operatorio e Pronto Soccorso Ospedale di Alzano Lombardo, per un importo pari ad €23.135,15=, oltre IVA al 21%;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è ing. Carlo Alberto Colombo;

PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e della relativa registrazione al conto della contabilità generale dell'esercizio finanziario di competenza;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

segue deliberazione n. del

414

29 MAG. 2012

DELIBERA

1. di **PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, all'operatore economico CHLORIDE S.r.l. – via Fornace, 30 - 40023 Castel Guelfo (Bo) – C.F. e p.IVA n.00307150375 - della fornitura e della posa di batterie per UPS al fine di garantire la continuità elettrica sia alle apparecchiature elettromedicali e ai sistemi informatici del Reparto Blocco Parto Patologia neonatale Ospedale di Seriate e Blocco Operatorio e Pronto Soccorso Ospedale di Alzano Lombardo, per un importo pari ad €.23.135,15.=, oltre IVA al 21%
2. di **IMPUTARE** la spesa di €.27.993,53.=, inclusa IVA al 21%, inerente la fornitura e la posa di batterie per UPS al fine di garantire la continuità elettrica sia alle apparecchiature elettromedicali e ai sistemi informatici del Reparto Blocco Parto Patologia neonatale Ospedale di Seriate e Blocco Operatorio e Pronto Soccorso Ospedale di Alzano Lombardo sul conto n. 40020104 "Acquisto articoli tecnici manutenzione economia" del bilancio d'esercizio 2012;
3. di **DARE ATTO** che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è Z8704B1E0B;
4. di **DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è ing. Carlo Alberto Colombo;
5. di **COMUNICARE** la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati ed al Collegio dei Sindacale per la dovuta informazione con specifico provvedimento.


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Amadeo)

Allegato: - Verbale di Aggiudicazione
- offerta IKON SEGNALI S.r.l.

29 MAG. 2012
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
U.O.C. RISORSE TECNICHE EDILIZIA E MANUTENZIONE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
arch. Massimo Puricelli


U.O.C. RAGIONERIA

Si attesta la preventiva registrazione del conto/~~ricavo~~ relativo al presente provvedimento al conto n. 40020104 (descrizione del conto ACQ. AM. TECNICI MANUT.) della contabilità generale dell'esercizio di competenza. Centro di costo n. ECONOMIA

IL RESPONSABILE


Solo per acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP
U.O.C. RISORSE TECNICHE EDILIZIA E MANUTENZIONE:

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Si attesta che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, il prezzo dei beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento, sono inferiori a quelli attualmente praticati dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) per corrispondenti prodotti.

IL RESPONSABILE
arch. Massimo Puricelli

CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta di aver effettuato, sulla scorta della documentazione trasmessa dagli uffici competenti per gli acquisti di cui al presente provvedimento, gli opportuni controlli, dai quali risulta che:

- I beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.)
- Il prezzo dei beni/servizi oggetto di acquisti sono inferiori a quelli attualmente praticati dalla concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A) per corrispondenti prodotti.

IL RESPONSABILE

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianluca Vecchi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Bruno Lanzottera



Publicato all'albo pretorio
dell'Azienda il giorno

04 GIU. 2012
per i termini fissati per 15
giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO



immediatamente successive

**U.O.C. RISORSE TECNICHE
EDILIZIA E MANUTENZIONE**

Verbale di gara

L'anno 2012 addì diciasette del mese di maggio, presso gli Uffici Amministrativi in Seriate (Bg), Via Paderno, 21, si è riunita la Commissione preposta alle operazioni di gara:

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Ing. Carlo Alberto Colombo | Presidente |
| • P.I. Mario Schiavi | Componente |
| • Rag. Paola Bonfanti | Componente |
| • Dr. Luca Urbani | Segretario |

per l'esame delle offerte relative alla gara di appalto indetta per:

**Sostituzione batterie esauste dei gruppo di continuità elettrica afferenti agli Ospedali di Seriate e di Alzano.-
(C.I.G. - Z8704B1E0B).**

**Importo presunto di spesa €. 30.000,00.=, oltre IVA al 21%.
Oneri della sicurezza: €.220,00.=, oltre IVA al 21%**

Svolgimento della gara

Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2012;
Apertura delle buste: ore 15.00 del giorno 17 maggio 2012;
Criterio di aggiudicazione: in base al criterio del "massimo ribasso";

La Commissione prende atto che:

- con nota del 3 maggio 2012 (prot. n.15202) sono state invitate alla gara in argomento le sottospecificate Ditte, specializzate nel settore:

SIEL S.p.A.	Via 1 Maggio, 25	20060 Trezzano Rosa (Mi)
SICON S.p.A.	Via L. Tolstoj, 73	20098 S. Giuliano Mil. (Mi)
BORRI S.p.A.	Via 8 Marzo, 2	52010 Soci Bibbiena (Ar)
CHLORIDE S.p.A.	Via Fornace, 30	40023 Castel Guelfo (Bo)
RPS S.p.A.	Viale Europa, 7 ZAI	37045 S. Pietro di L. (Vr)
ELSY S.r.l.	Via Buozzi, 10	20066 Melzo (Mi)

- entro il termine stabilito nella suddetta lettera (e cioè il 15.05.2012 ore 12,00), all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

SIEL S.p.A.	Via 1 Maggio, 25	20060 Trezzano Rosa (Mi)
SICON S.p.A.	Via L. Tolstoj, 73	20098 S. Giuliano Mil. (Mi)
CHLORIDE S.p.A.	Via Fornace, 30	40023 Castel Guelfo (Bo)
RPS S.p.A.	Viale Europa, 7 ZAI	37045 S. Pietro di L. (Vr)
ELSY S.r.l.	Via Buozzi, 10	20066 Melzo (Mi)

Ditte intervenute alla gara

Ditta	Rappresentante	in qualità di
SIEL S.p.A.	Sig. Gatti	Delegato
SICON S.p.A.	Sig. Angioletti	Delegato

Apertura dei plichi

La Commissione, verificata l'integrità dei plichi, in conformità alle disposizioni specificate nella lettera d'invito e nella documentazione di gara, procede l'apertura dei medesimi.

La Commissione, procede ora alla verifica della documentazione amministrativa, richiesta dalla lettera d'invito ai fini dell'ammissione alla gara in argomento, di seguito sinteticamente elencata:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara (**modello B e modello B1**);
- b. certificato (o fotocopia, o dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di **iscrizione presso la CCIAA**, completa di dicitura Antimafia;
- c. copia capitolato con timbro e firma su ogni pagina;
- d. copia codice etico degli appalti regionali con timbro e firma su ogni pagina;

Da tale verifica risulta che tutti gli operatori economici offerenti hanno presentato la predetta documentazione e pertanto vengono ammesse alla procedura di selezione del contraente in oggetto

La Commissione passa ora all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, corredate dalle schede tecniche delle batterie per UPS offerte:

Ditte	Prezzo offerto	Risultato
SIEL S.p.A.	€.24.500,00.=	Offerta Valida
SICON S.p.A.	€.25.040,00.=	Offerta Valida
CHLORIDE S.p.A.	€.23.135,12.=	Offerta Valida
RPS S.p.A.	€.27.950,00.=	Offerta Valida
ELSY S.r.l.	€.21.000,00.=	Offerta non valida

La Commissione prende atto che le batterie per Gruppi di Continuità (UPS) offerte dall'operatore economico ELSY S.r.l. di Melzo (Mi), come meglio risulta dalle schede tecniche allegate all'offerta economica, hanno una tensione diversa da quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto la Commissione di gara procede all'esclusione dell'operatore economico ELSY S.r.l. di Melzo dalla presente procedura di selezione del contraente.

Preso atto delle suddette risultanze, la Commissione aggiudica in via provvisoria, fatti salvi gli accertamenti di legge, al miglior offerente che risulta essere:

Ditta Aggiudicataria	importo di aggiudicazione
CHLORIDE S.p.A. Via Fornace, 30 40023 Castel guelfo (Bo)	€.23.135,15.=, oltre IVA

Alle ore 15.30 circa la Commissione dichiara conclusi i lavori e rimette le risultanze di cui al presente verbale al Direttore Generale per il provvedimento di formale approvazione.


Letto, confermato e sottoscritto. -

Ing. Carlo Alberto Colombo

P.I. Mario Schiavi

Rag. Paola Bonfanti

Dr. Luca Urbani



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures appear to be: 1. A cursive signature that could be 'Carlo Colombo'. 2. A signature that looks like 'Mario Schiavi'. 3. A signature that looks like 'Paola Bonfanti'. 4. A signature that looks like 'Luca Urbani'.

Alla cortese attenzione dell' Ing. Colombo
Con la presente facciamo seguito alla Vs. richiesta d' offerta via mail del 04/05/12 per trasmetterVi la nostra migliore quotazione per sostituzione di batterie sui gruppi di continuità sotto menzionati:

La sostituzione delle batterie comprende:

- Messa in servizio con tarature e registrazioni del gruppo di continuità effettuate dal nostro personale tecnico specializzato.
- Trasporto dei nuovi elementi dal nostro stabilimento di Castel Gufeo (BO).
- Stoccaggio batterie sostituite in Vs. piazzola ecologica.
- Tiro in loco effettuato dal nostro trasportatore all' interno dei locali.
- Smontaggio vecchio armadio e vecchi scaffali + smontaggio batterie esauste.
- Consegna certificazioni e dichiarazione di conformità e scheda tecnica batteria.

Il COBAT (CONSORZIO OBBLIGATORIO BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E RIFIUTI PIOMBOSI) istituito con Legge n. 475/88 art. 9 e sulla base del D.M. del 10/06/1991, fa obbligo che tutte le forniture comprendenti batterie siano assoggettate al sovrapprezzo "COBAT", secondo il D.M. GAB/DEC/930/99 del 10/06/1999.

Addizionale materie prime – Batterie di Accumulatori al piombo.

Le quotazioni delle batterie di accumulatori sono legate al valore del piombo in vigore al momento dell'emissione dell'offerta. Vi significiamo che stante la situazione attuale dell'andamento di questa materia prima, caratterizzata da fortissime fluttuazioni delle quotazioni al London Metal Exchange (LME), che si ripercuotono sul mercato con incrementi dei prezzi continui ed imprevedibili da parte dei Produttori, non ci è possibile assumere impegni sulla durata della validità dei prezzi. Per questo le relative quotazioni potranno essere soggette a variazioni e dovranno essere da noi specificamente e formalmente confermate all'atto dell'emissione ed accettazione dell'ordine.

Pos. A: N. 132 Monoblocchi 6SLA100 su 2 UPS LIEBERT ALAMO 30 s.n. 27522701 e 2513402 c/o Alzano Lombardo

Importo COBAT <u>soggetto ad IVA:</u>	€.	200,64 +IVA
Imp. della fornitura <u>compreso il ritiro ai fini dello smaltimento:</u>	€.	16.853,76 +IVA
Totale + taxa COBAT:	€.	<u>17.054,40 +IVA</u>

Pos. B: N. 32 Monoblocchi su scaffale 12v 100Ah su 1 USP CHLORIDE 70-NET 40 33 s.n. 0702U40027 c/o Ospedale Bolognini - Seriate

Importo COBAT <u>soggetto ad IVA:</u>	€.	48,64 +IVA
Imp. della fornitura <u>escluso il ritiro ai fini dello smaltimento:</u>	€.	6.032,11 +IVA
Totale + taxa COBAT:	€.	<u>6.080,75 +IVA</u>

Totale complessivo Pos. A. + Pos. B.:	€.	<u>23.135,15 +IVA</u>
---------------------------------------	----	-----------------------

Handwritten signature and initials