



## CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di **n. 1 cella frigorifera per la conservazione dei farmaci** da destinare alla SC Farmacia dell'Ospedale di Alzano.

L'ASST ai sensi dell'art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere all'affidamento della fornitura di **n. 1 cella frigorifera per la conservazione dei farmaci** da destinare alla SC Farmacia dell'Ospedale di Alzano.

### 1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di collaudo.

Si descrivono di seguito le caratteristiche tecniche richiesta.

#### Caratteristiche tecniche cella frigorifera

- Idonea per la conservazione di medicinali.
- Costruita con pannelli modulari coibentati rivestiti in materiale con classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0. Coibentazione interna in poliuretano di almeno 8 cm. Giunzione pannelli in grado di garantire un ottimo isolamento termico ed eliminare ponti termici e condensa (indicare specifiche costruttive e schede tecniche)
- Temperatura di funzionamento tra +2 °C e +8 °C.
- La struttura su misura deve poter sfruttare a pieno lo spazio identificato per l'installazione e precisamente:

E-Mail: [provveditorato.gare@asst-bergamoest.it](mailto:provveditorato.gare@asst-bergamoest.it) Telefono: 035-3063816

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST**

SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Tel. 035.3061.1 Fax 035.3063715 [www.asst-bergamoest.it](http://www.asst-bergamoest.it)

P.IVA/C.F. 04114380167



- dimensioni esterne circa 260x600 cm altezza 250 cm
- dimensioni interne circa 242x582 cm altezza 242 cm
- N.1 porta sul lato corto della cella con luce netta di passaggio di circa 98x190 cm (l x h). Apertura a cerniera regolabile, completa di maniglia di chiusura esterna con chiave e sblocco di sicurezza interno. Idonea coibentazione del battente e rivestimento sia interno che esterno in acciaio.
- Illuminazione interna con lampade a LED (almeno 250 lux).
- Idonea scaffalatura su tre lati, di facile pulizia, profondità circa 60 cm e spazio fra i ripiani di circa 80 cm

#### **Caratteristiche tecniche impianto di refrigerazione.**

- N. 2 aeroterme ventilati interni alla cella autonomi e indipendenti.
- N. 2 unità di condensazione con compressori ventilati i cui gas refrigeranti devono essere classificati A1. Inoltre i compressori devono essere indipendenti e posti all'esterno del locale per permettere un buono scambio termico, preferibilmente nel locale compressori F.0.95 o in alternativa nell'intercapedine tra detto locale F.0.95 e la porta tagliafuoco SF002 con il vincolo di mantenere un percorso di passaggio utile di almeno 90 cm
- Impianto completo di rubinetti, valvole termostatiche, valvole e apparecchiature di sicurezza, spie livelli, sistema di protezione termica dei motori, pressostati, linee di collegamento tra gruppi frigoriferi e moduli interni alla cella rivestite con idonee guaine isolanti, raccorderia in rame e tutto quanto necessario al funzionamento corretto e sicuro del sistema.
- Linee di scarico acqua di sbrinamento da realizzarsi con idonee tubazioni dagli aeroterme sino allo scarico principale da predisporre all'esterno della cella.
- Nella fornitura deve essere compresa la carica completa degli impianti refrigeranti con prova di tenuta ed esecuzione delle opere a regola d'arte.

#### **Caratteristiche tecniche quadro di controllo**

- Preferibilmente integrato nella struttura o comunque alloggiato in prossimità dell'ingresso alla cella.
- Sistema di controllo con display a cristalli liquidi retroilluminato dedicato alla gestione della cella frigorifera e del doppio impianto di refrigerazione.

E-Mail: [provveditorato.gare@asst-bergamoest.it](mailto:provveditorato.gare@asst-bergamoest.it) Telefono: 035-3063816

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST**

SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Tel. 035.3061.1 Fax 035.3063715 [www.asst-bergamoest.it](http://www.asst-bergamoest.it)

P.IVA/C.F. 04114380167



- Monitoraggio di temperatura della cella e ambientale esterna.
- Sistema di allarme acustico e visivo per temperatura minima e massima, mancanza di corrente, malfunzionamento, apertura porta, batteria scarica.
- Monitoraggio della temperatura degli evaporatori e dei condensatori.
- Remotizzazione degli allarmi.
- Batteria tampone.
- Predisposizione per inserimento sonde monitoraggio centralizzato delle temperature (sistema in uso marca Giorgio Bormac modello Sirius Marconi spy)

#### **Lavorazioni edili ed impiantistiche a servizio della cella frigorifera**

- Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali opere edili ed elettriche che risultassero necessarie per l'adeguamento del locale all'installazione della cella frigorifera (posa di quadro elettrico di comando, realizzazione di eventuali vie cavi dal punto di consegna alimentazione elettrica alla cella o ai motori esterni, perforazione pareti che permettano il passaggio di tubi o canaline all'esterno dei locali di installazione, ecc...) oltre che alle conseguenti certificazioni e dichiarazioni di conformità ai sensi della normativa vigente.
- Predisposizioni e supporti per le unità esterne da posizionare nell'intercapedine esterna come già indicato e come sarà visionabile in fase di sopralluogo saranno a carico della ditta aggiudicataria

## **2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

### **2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

### **2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'[allegato I.1](#), costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

### **2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**



Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, **entro e non oltre il giorno 01.08.2025 alle ore 16:00**, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

### **3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà affidata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

### **4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI**

Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, a cui l'ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### **5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.**

L'ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

### **7. AVVERTENZE**

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all'accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Bergamo Est

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

Seriate, 25.07.2025.

IL DIRETTORE DELLA S.C  
GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA  
(Dr. Felice Petrella)

E-Mail: [provveditorato.gare@asst-bergamoest.it](mailto:provveditorato.gare@asst-bergamoest.it) Telefono: 035-3063816

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST**

SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Tel. 035.3061.1 Fax 035.3063715 [www.asst-bergamoest.it](http://www.asst-bergamoest.it)

P.IVA/C.F. 04114380167